



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
(УНПР Главного управления  
МЧС России по г. Москве)

Пречистенка ул., д. 22/2, Москва, 119034

Телефон: (499) 244-81-08/09, факс: (495) 637-43-89

*01.12.2020, № ВБ-108-2501*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Копия верна*

*Тимакина Д.А.*  
«КОМИЛЬФО»  
ИНН 50/01877364167  
г. Москва

Генеральному директору  
ООО «Комильфо»

Н.М. Ладановой

ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 8,  
этаж А2, пом. 4, ком. 2,  
г. Москва, 107023

О регистрации декларации пожарной безопасности

Рассмотрев Ваше обращение от 27.11.2020 № В-108-2928 по вопросу регистрации декларации пожарной безопасности на объект защиты: ООО «Комильфо», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 1, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве сообщает, что Ваша декларация зарегистрирована за номером: № 45 263 550-ГУ-5620 от 30.11.2020 г.

Приложение: 1. Декларация пожарной безопасности в адрес;

Заместитель начальника Главного управления –  
начальник Управления

*[Signature]*  
М.В. Комаров

Зарегистрирована

УНПР ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

"30" ноября 2020г.

Регистрационный N 45 263 550-14-5620

### ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Общества с ограниченной  
*(Функциональное назначение;*  
ответственностью «Комильфо» (ООО «Комильфо») (Ф.4.3)  
*(полное наименование объекта защиты)*

Собственник объекта защиты Общество с ограниченной ответственностью «Комильфо»  
*(Указываются организационно-правовая форма*  
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 15.03.2019 собственность № 77:03:0003014:1147-  
77/003/2019-6 от 15.03.2019

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,  
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим  
объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,  
предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица 1187746416791

Идентификационный номер налогоплательщика 7720421559

Место нахождения объекта защиты 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9,  
стр. 1

*(Указывается адрес объекта защиты)*

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при  
наличии), которому принадлежит объект защиты: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская,  
д. 9, стр. 8, этаж А2, пом. 4, ком. 2, info@besem.ru, Тел. +7 (495) 543 95 09;

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов  
защиты, введенных в эксплуатацию)



Год ввода объекта в эксплуатацию: 1930, год последнего капитального ремонта: 2002-2005  
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.3
1.4	Высота здания	9 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1563 м <sup>2</sup>
1.7	Объем здания	3126 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, ВПВ, НПВ
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Полис страхования общей гражданской ответственности АО Согаз № 1820-84 GL 5010.		

Страховая сумма на весь срок страхования устанавливается в размере 10 000 000,00 рублей.

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 7.1, СНиП 21-01-97*, п. 74, п. 77 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 8.14, СНиП 21-01-97*, п. 55, п. 56 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, СНиП 21-01-97*, п. 75 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4.1, п. 4.3, п. 5.17, п. 5.19, п. 6.4, п. 7.4, п. 8.1 СНиП 21-01-97*	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 6.4, п. 6.9, п. 6.11, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.14, п. 6.15, п. 6.16, п. 6.17, п. 6.18, п. 6.24, п. 6.25, п. 6.26, п. 6.27, п. 6.28, п. 6.29, п. 6.30, п. 6.31, п. 6.32 СНиП 21-01-97*, п. 7, п. 12, п. 23, п. 33, п. 35, п. 36, п. 39, п. 43, Постановления Правительства РФ № 390	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 4.1, п. 8.1, п. 8.8 СНиП 21-01-97*	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	п. 55, п. 63, п. 61, п. 70, п. 475, п. 478, п. 474 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, Таблица 1, п. 14 НПБ 110-03, Таблица 2, п. 5.1 НПБ 104-03	выполняется



	водопроводы)		
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 6.4, п. 6.9, п. 6.11, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.14, п. 6.15, п. 6.16, п. 6.17, п. 6.18, п. 6.24, п. 6.25, п. 6.26, п. 6.27, п. 6.28, п. 6.29, п. 6.30, п. 6.31, п. 6.32 СНИП 21-01-97*, п. 7, п. 12, п. 23, п. 33, п. 35, п. 36, п. 39, п. 43, Постановления Правительства РФ № 390	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 3, п. 4, п. 33, п. 36, п. 40, п. 43, п. 2, п. 49, п. 460-п. 462, п. 478 Постановления Правительства РФ №390	выполняется

Настоящую декларацию разработал  
Генеральный директор  
ООО «Комильфо»

Ладанова Н.М.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
для документа)

*Ладанова*

(Подпись)

" **КОМИЛЬФО** " 20\_\_ г.

М.П. (при наличии)



Копия  
верна

Ген. директор

